

ウォータージャケット仕様書

この仕様書は、令和6年度千曲坂城消防本部が使用するウォータージャケットについて定めるものとする。

1. 品名

ウォータージャケットWJ-18K2

2. 数量

10 基

3. 規格

ジャケット式水袋、手動式ポンプ及びホースから構成されるものであること。

4. 諸元

(1) 水袋は次に定めるところによる。

- ① 重量は約2.0kgであること。
- ② 容量は約18ℓであること。
- ③ 内部構造は12箇所の垂直仕切りで水の横揺れを防ぎ、消火姿勢のバランスを保つこと。
- ④ 材質は、ナイロンオックスフォード基布とする。

(2) 手動式ポンプ及びホースは、次に定めるところによる。

- ① ポンプの材質は真鍮であること。
- ② ポンプの重量は約1.1kgであること。
- ③ ポンプは、1回のストロークにおいて約75cc以上の放水能力があること。
- ④ ポンプは、直射放水で約10m以上の性能を有するものであること。

(3) ホースは、次に定めるところによる。

- ① ホースは、PVC製であること。
- ② ホースの長さは、600mmであること。
- ③ ホースとポンプ及び水袋との接続部は、強固に取り付けられていること。

(4) 背文字は、次に定めるところによる。

- ① 背部上方の位置に「長野県 千曲坂城消防」と記入する。
文字の大きさ・色、書体は別途協議とする。

5. 納入場所

千曲市大字磯部1221番地 千曲坂城消防本部

6. 納入期限

令和7年2月28日（金）

7. 保証期間

納入日から1年間とする。